

ANEXO II: Luminosidad óptima para los diferentes espacios del centro escolar

Espacios	Luminosidad óptima (Lux)
Aula	300
Pizarra	300
Aula de informática	500
Laboratorio	500
Biblioteca:	
- Zona de lectura	500
- General	200
Sala de profesores	300
Vestíbulos /pasillos	150
Comedor	200
Vestuarios y servicios	

Fuente: Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación
