

**RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE PUEDEN REALIZAR LOS
LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA**

C. PRUEBAS DE SERVICIO

C.4 PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

C.4.1 MEDICIONES DE PARÁMETROS ACÚSTICOS SEGÚN DB-HR

<i>SI</i>	<i>a</i>	<i>UNE EN ISO 16283-1</i>	<i>Aislamiento a ruido aéreo de elementos de separación entre locales</i>
<i>SI</i>	<i>b</i>	<i>UNE EN ISO 16283-3</i>	<i>Aislamiento a ruido aéreo de elementos de fachadas</i>
<i>SI</i>	<i>c</i>	<i>UNE EN ISO 16283-2</i>	<i>Aislamiento a ruido de impactos de suelos</i>
<i>SI</i>	<i>d</i>	<i>UNE EN ISO 3382-2:2008</i> <i>UNE EN ISO 3382-2:2008</i> <i>ERRATUM: 2009</i>	<i>Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios.</i>
<i>SI</i>	<i>e</i>	<i>Anexos II y IV del Real Decreto 1367/2007</i>	<i>Medición del nivel de inmisión en los recintos colindantes a recintos de instalaciones. Apartado 2.3 del DB-HR.</i>